






Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSC592WAC
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Decken, Leiste, Aufbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045025438
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	465 mm
Breite	80 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	1.6 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	105 lm

Abmessungen [mm]



Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)




- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R3 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	11	2.5	5	5	5
3	7.5	2.5	5	5	5
4	4	3	6	6	6
6	2	3.5	8	8	8
8	1	3.5	8	8	8

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)



- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R3 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	11	2	5.5	1	1
3	7.5	2	5.5	1	1
4	4	3	6	1	1
6	2	3	8.5	1	1